

DICHIARAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE

ai sensi della d.G.R 3/10/16, n. 5656 di Regione Lombardia e della d.G.R 29/11/16, n. 1908 di Regione Veneto

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n. 5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908.

In base a quanto riportato nel test report n° 0545-12NB redatto dall'organismo/laboratorio **ACTECO S.R.L (N.B. 1880)** si attesta che il generatore di calore:

Tipo di apparecchio	Caldaia per combustibile solido con alimentazione automatica
Norma di prodotto	UNI EN 303-5:2012
Alimentato a	Pellet
Potenza (kW)	24,8

commercializzato con il marchio/i ed avente il seguente nome/nomi commerciali

Marchio	Nome commerciale
RED	LOGIKA 25
RED	LOGIKA 25 REFILL

ha le seguenti caratteristiche prestazionali (al 13% di O₂)


Parametro	Valore misurato alla potenza nominale
PP [mg/Nm ³]	29
OGC [mg/Nm ³]	1
NOx [mg/Nm ³]	182
CO [mg/Nm ³]	83
η [%]	96,1

risultando conforme ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n. 5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908, rientrando nella classe di qualità

2 stelle

Luogo: Vigonovo di Fontanafredda

Data: 18/01/2017



(Walter Breda – Amministratore Delegato)